

Odpowiedzi do pytań dotyczących zapytania cenowego 7/ZC/2021

1) Czy centrala pożarowa jest pod opieką gwarancyjną innej firmy, jeżeli tak czy istnieje możliwość zmiany konfiguracji bez ingerencji tej firmy?
Odpowiedź: Centrala pożarowa nie jest pod opieką gwarancyjną innej firmy.

2) Czy centrala posiada wolny moduł pętlowy LSN 0300A lub LSN1500A ? Nie ma go w zestawieniu materiałów a jest on wymagany do podłączenia nowej pętli.
Odpowiedź: Centrala nie posiada wolnego modułu pętlowego LSN 0300A ani LSN1500A. Jeżeli będzie takowy wymagany, to będzie zakupiony przez inwestora.

3) Kiedy można odbyć wizję lokalną? Niestety, ale na numer wewnętrzny 115 nie można się dozwonić.
Odpowiedź: Wizję lokalną można odbyć od 21.12 do 23.12.2021 w godzinach 8.00 do 14.00

065/100015 POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKUNICZO-LECZNICZY
im. św. Jana Pawła II w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33
tel./fax 14 66 30 109; tel. 14 66 30 146
NIP 3691950635 REGON 121071194 012-01895-01

DYREKTOR
Powiatowego Publicznego Zakładu
Opiekunczo-Leczniczego w Brzesku
im. św. Jana Pawła II

Krzysztof Gac